

Фактические показатели надежности и энергетической эффективности
За 2022 г.

Наименование предприятия	Наименование объекта	Наличие концессионного соглашения	Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за 2022 год, шт.		Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в 2022 году, км.		Суммарная протяженность строительств, реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в 2022 году, км.		Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям на 2022 год, м3.		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2022 год, Гкал.		Материальная характеристика тепловой сети на 2022 год, м2.		Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на 2022 год, м3/м2.		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2022 год, Гкал/м2.	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
ООО "СТК"	Участок ПСХ котельная №3, участок ПСХ котельная №7.	Да	-	-	34,3839	34,3839	0	0	91004	42573,00	18316,7	18316	-	12088,63	1,4	3,52	1,08	1,52

Генеральный директор ООО "СТК"

Катина О.В.

21.02.2023

Согласовано:

начальник ПТО

зам. начальника ПТО

Бугакова Т.Б.

21.02.2023

Коняева И.С.

21.02.2023

Исполнитель: директор по экономике и финансам Новотная Л.В. Тел. 8(38464)57316.

21.02.2023

Фактические показатели надежности и энергетической эффективности

За

год

2022

г.

Наименование предприятия	Наименование объекта	Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за 2022 год, шт.		Общая мощность источников тепловой энергии в 2021 году, Гкал/час.		Суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизиремых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в 2021 году, Гкал/час.		Нормативный удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на 2022 год, т.т./Гкал.	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
ООО "СТК"	Участок ПСХ котельная №3, участок ПСХ котельная №7.	-	-	119,62	119,62	-	-	180,61	195,63

Генеральный директор ООО "СТК"

Катина О.В.

21.02.2023

Согласовано: начальник ПТО

Бутакова Т.Б.

21.02.2023

Исполнитель: директор по экономике и финансам Новотная Л.В. Тел. 8(38464)57316.

21.02.2023