

Фактические показатели надежности и энергетической эффективности
За 2020 г.

Наименование предприятия	Наименование объекта	Наличие концессионного соглашения	Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за 2019 год, шт.		Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в 2020 году, км.		Суммарная протяженность реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в 2020 году, км.		Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям на 2020 год, М3.		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2020 год, Гкал.		Материальная характеристика тепловой сети на 2020 год, М2.		Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на 2020 год, М3/М2.		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2020 год, Гкал/М2.	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
ООО "СТК"	Участок ПСХ котельная №3, участок ПСХ котельная №7.	Да	-	-	33,1814	33,1814	0	0	91004	16029,99	18316,7	18316,7	-	11899,48	1,4	1,35	1,08	1,54

Генеральный директор ООО "СТК"

Катина О.В.

25.02.2020

Согласовано: начальник ПТО

Бутакова Т.Б.

25.02.2020

зам. начальника ПТО

Коняева И.С.

25.02.2020

Исполнитель: директор по экономике и финансам Новотная Л.В. Тел. 8(38464)57316.

25.02.2020

Фактические показатели надежности и энергетической эффективности
За _____ год 2020

Наименование предприятия	Наименование объекта	Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за 2020 год, шт.		Общая мощность источников тепловой энергии в 2020 году, Гкал/час.		Суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в 2020 году, Гкал/час.		Нормативный удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на 2020 год, т.у.т./Гкал.	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
ООО "СТК"	Участок ПСХ котельная №3, участок ПСХ котельная №7.	-	-	119,62	119,62	-	-	180,61	191,29

Генеральный директор ООО "СТК"

Катина О.В.

25.02.2020

Согласовано: _____
начальник ПТО

Бутакова Т.Б.

25.02.2020

Исполнитель: директор по экономике и финансам Новотная Л.В. Тел. 8(38464)57316.

25.02.2020